



Prefeitura Municipal de Itarana

Espírito Santo

## RESULTADO FINAL DAS ANÁLISES DOS PRODUTOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, torna público o resultado da avaliação dos produtos ofertados no Pregão Eletrônico nº 016/2021, os quais foram apresentados catálogos, sendo analisados por corpo técnico da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, ora requerente.

**OBJETO:** Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos e eletrônicos, para a manutenção e melhoramento dos serviços de iluminação pública do Município de Itarana/ES.

#### **PRIMEIRO RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS, JUNTADO À FOLHA 349 (FRENTE E VERSO), DO PROCESSO LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE, COMUNICA:**

##### **I) APROVADAS:**

- PE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME, nos lotes 02, 03, 05 e 15;
- TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, nos lotes 06, 07, 20 e 30;
- ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP, nos lotes 21 e 34; e
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, no lote 35.

##### **II) REPROVADAS:**

###### **- RSDC COMERCIAL EIRELI**

Lotes 23 e 24 - Marca: COBREFLEX - Modelo: LPLED150W CB 50

Laudo do catálogo apresentado: a) Eficiência luminosa exigida de 130 lm/w, apresentado no catálogo de apenas 110 lm/w; b) Tensão exigida de 80 – 305, apresentado no catálogo de apenas 115 a 220; c) Índice de reprodução de com-IRC exigido de igual ou maior que 80, apresentado de apenas maior que 70.

###### **- RSDC COMERCIAL EIRELI**

Lotes 25 e 26 - Marca: COBREFLEX - Modelo: LPLED120W CB 50

Laudo do catálogo apresentado: a) Eficiência luminosa exigida de 130 lm/w, apresentado no catálogo de apenas 115 lm/w; b) Tensão exigida de 80 – 305, apresentado no catálogo de apenas 115 a 220; c) Índice de reprodução de com-IRC exigido de igual ou maior que 80, apresentado de apenas maior que 70.

###### **- RSDC COMERCIAL EIRELI**

Lote 27 - Marca: COBREFLEX - Modelo: LPLED50W CB 50

Laudo do catálogo apresentado: a) Eficiência luminosa exigida de 140 lm/w, apresentado no catálogo de apenas 115 lm/w; b) Tensão exigida de 80 – 305, apresentado no catálogo de apenas 115 a 220; c) Índice de reprodução de com-IRC exigido de igual ou maior que 80, apresentado de apenas maior que 70.

###### **- WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA**

Lotes 28 e 29 - Marca: ALUDAX - Modelo: AL13LM 5000K



Prefeitura Municipal de Itarana

Espírito Santo

Laudo do catálogo apresentado: a) Tensão exigida de 80 – 305, apresentado no catálogo de apenas 110 a 277.

**- WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA**

Lote 37 - Marca: LUREFOX - Modelo: T2NFDRNAR

Laudo do catálogo apresentado: a) Durabilidade exigida de 50000 ciclos de operação, apresentado no catálogo de apenas 35000 ciclos de operação.

**- ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP**

Lote 36 - Marca: PERFECT LED - Modelo: SMD

Laudo do catálogo apresentado: a) Índice de Proteção exigida de 66-IP, apresentado no catálogo de apenas 65-IP.

**SEGUNDO RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS, JUNTADO À FOLHA 426 (FRENTE E VERSO), DO PROCESSO LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE, COMUNICA:**

**I) APROVADAS:**

- GREEN LIGHT - ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI, no lote 29; e
- TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, no lote 36.

**II) REPROVADAS:**

**- PE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME**

Lotes 23 e 24 - Marca: DOULUM - Modelo: DOULUM 150

Laudo do catálogo apresentado: a) Índice de reprodução de com-IRC exigido de igual ou maior que 80, apresentado de apenas maior que 70.

**- PE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME**

Lotes 25 e 26 - Marca: DOULUM - Modelo: DOULUM 120

Laudo do catálogo apresentado: a) Índice de reprodução de com-IRC exigido de igual ou maior que 80, apresentado de apenas maior que 70.

**- PE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME**

Lote 28 - Marca: DOULUM - Modelo: DOULUM 100

Laudo do catálogo apresentado: a) Índice de reprodução de com-IRC exigido de igual ou maior que 80, apresentado de apenas maior que 70.

**- WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA**

Lote 27 - Marca: ALUDAX / - Modelo: AL09LM5000K

Laudo do catálogo apresentado: a) Tensão exigida de 80 – 305, apresentado no catálogo de apenas 115 a 220.

**- ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP**

Lote 37 - Marca: SXLIGHTING - Modelo: SX-INLPP70V2

Laudo do catálogo apresentado: a) Durabilidade exigida de 50000 ciclos de operação, apresentado no catálogo de apenas 35000 ciclos de operação.

**TERCEIRO RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS, JUNTADO À FOLHA 456 (FRENTE E VERSO), DO PROCESSO LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE, COMUNICA:**

---



Prefeitura Municipal de Itarana

Espírito Santo

**I) APROVADAS:**

- GREEN LIGHT - ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI, nos lotes 23, 24, 25, 27 e 28.

**II) REPROVADAS:**

**- ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME**

Lote 26 - Marca: ORION - Modelo: NENA 120W

Laudo do catálogo apresentado: a) Tensão exigida de 80 – 305, apresentado no catálogo de apenas 90 a 277.

**- PE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME**

Lote 37 - Marca: LUREFOX - Modelo: T2NFDRNAR

Laudo do catálogo apresentado: a) Durabilidade exigida de 50000 ciclos de operação, apresentado no catálogo de apenas 40000 ciclos de operação.

**QUARTO E ÚLTIMO RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS, JUNTADO À FOLHA 478 (FRENTE E VERSO), DO PROCESSO LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE, COMUNICA:**

**I) REPROVADAS:**

**- ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP**

Lote 26 - Marca: SXLIGHTING - Modelo: SX-INLPP120V1

Laudo do catálogo apresentado: a) Tensão exigida de 80 – 305, apresentado no catálogo de apenas 115 a 277; b) Índice de reprodução de com-IRC exigido de igual ou maior que 80, apresentado de apenas maior que 70.

**- TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA**

Lote 37 - Marca: EXATRON - Modelo: 105a205

Laudo do catálogo apresentado: Não apresentou catálogo.

**II) APROVADA:**

- GREEN LIGHT - ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI, no lote 26.

**OBSERVAÇÕES:**

1) A EMPRESA WIKE MATERIAL ELETRICO JÁ TINHA SIDO REPROVADA NO LOTE 27 (LUMINÁRIA 50W), LAUDO Á FOLHA 349, POR ESSE MOTIVO, NÃO FOI CONVOCADA NO LOTE 26 (LUMINÁRIA 50W), POR SE TRATAR DO MESMO OBJETO (MESMA ESPECIFICAÇÃO), SENDO O LOTE 26 NÃO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E O LOTE 27 COTA RESERVADA DE 25% AO PARA O DEVIDO BENEFÍCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS POR LEI. ASSIM, PASSANDO A VEZ PARA A EMPRESA ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELERICOS.

2) A EMPRESA P E COMERCIO DE ILUMINAÇÃO JÁ TINHA SIDO REPROVADA NO LOTES DE LUMINÁRIAS E, CONSIDERANDO QUE A MARCA SÃO AS MESMAS PARA TODOS OS LOTES, A MESMA PEDIU PARA NÃO SER CONVOCADA PARA O LOTE 27 (LUMINÁRIA 50W), CONSIDERANDO QUE O ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC É MAIOR QUE 70 E O EXIGIDO PARA TODOS OS É DE => 80 A 305 - IRC.

3) TEC LED NÃO ENVIOU CATÁLOGO PARA O LOTE 37, FEITO CONTATO COM A EMPRESA (CINTIA), A MESMA FICOU DE MANDAR E NADA ATÉ O MOMENTO. ESGOTADOS OS PRAZOS, RETORNO PARA AVALIAÇÃO DA REQUERENTE. VERIFICADO, TAMBÉM, A MARCA E MODELO NA PROPOSTA REGISTRADA NA BLL EXATRON / 105 A 205, ENTENDE-SE QUE A MESMA JÁ NÃO ATENDERIA O MÍNIMO DE 105 A 305.



Prefeitura Municipal de Itarana

Espírito Santo

Diante disso, declaro-as **VENCEDORAS** como segue:

Declaro VENCEDORA dos Lotes 12, 21 e 34 a empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP, por ter atendido todas as exigências previstas no Edital.

Declaro VENCEDORA do Lote 35 a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, por ter atendido todas as exigências previstas no Edital.

Declaro VENCEDORA dos Lotes 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a empresa GREEN LIGHT - ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI, por ter atendido todas as exigências previstas no Edital.

Declaro VENCEDORA do Lote 11 a empresa J. LAVANDOSKI FERRAGENS, por ter atendido todas as exigências previstas no Edital.

Declaro VENCEDORA dos Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 31 e 32 a empresa PE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME, por ter atendido todas as exigências previstas no Edital.

Declaro VENCEDORA dos Lotes 06, 07, 09, 10, 13, 20, 30 e 36 a empresa TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA por ter atendido todas as exigências previstas no Edital.

Declaro o Lote 37 Fracassado.

Declaro o Lote 33 Deserto.

Quem tiver intenção de interpor recurso, favor se manifestar por meio eletrônico, devendo registrar a motivação diretamente na Plataforma da BLLCompras, no campo "**Manifestação de Recurso**" que será aberto a partir das **10h00min** do dia **25/08/2021**, pelo período máximo de espera de **30 (trinta) minutos**.

A falta de manifestação motivada do licitante, dentro do prazo acima, quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

*Todos esses procedimentos acontecerão no sistema da BLLCompras, sendo de inteira responsabilidade de cada licitante acompanhar todos os respectivos procedimentos nas abas de "habilitação" e "manifestação de recursos".*

*As documentações da sessão ocorrida em 01/07/2021, as 09h00min, bem como os Laudos da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, estão disponíveis na aba de licitações, no site oficial da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, **Pregão Eletrônico nº 016/2021 - "detalhes"**.*

**Link Direto:** <https://www.itarana.es.gov.br/portal/licitacao/562>

---



**Prefeitura Municipal de Itarana**

**Espírito Santo**

Informações (27)3720-4916 ou e-mail: [licitacao@itarana.es.gov.br](mailto:licitacao@itarana.es.gov.br).

Itarana/ES, 23 de agosto de 2021

**Marcelo Rigo Magnago**  
Pregoeiro Oficial