

## FWD: RE: Questionamento Pregão Eletrônico N°007/2023 - Energia Solar Itarana-ES (FUNPAES)

21/03/2023 14:24

De: "semed" <semed@itarana.es.gov.br>

Para: "licitacao" <licitacao@itarana.es.gov.br>

...

Enviado por UmblerMail

---

**De:** BETHINA AGUIAR DO ROSARIO <bethina.rosario@cs-sedu.com.br>

**Enviado:** 21/03/2023 14:01

**Para:** semed@itarana.es.gov.br

**Assunto:** RE: Questionamento Pregão Eletrônico N°007/2023 - Energia Solar Itarana-ES (FUNPAES)

Prezado Lucas,

Ao verificar o questionamento enviado, contatou-se um erro de digitação nas numerações das normas listadas no TR. Portanto, sugiro que instrua a empresa a desconsiderar as normas listadas no capítulo 7.2.16 do TR.

Atenciosamente,

--

<b>BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO</b> Engenheira Eletricista
Cel + 55 27 99991-0763
 CONSÓRCIO <b>CONTROL TEC   SETEC</b>
Av. Marechal Mascarenha de Moraes, 2562 . salas 301 e 302 Edifício Espaço Um . 29050-667 . Bento Ferreira . Vitória/ES

---

**De:** "semed" <semed@itarana.es.gov.br>

**Enviada:** 2023/03/21 10:05:32

**Para:** bethina.rosario@cs-sedu.com.br

**Assunto:** Questionamento Pregão Eletrônico N°007/2023 - Energia Solar Itarana-ES (FUNPAES)

Bom dia!

A Prefeitura Municipal de Itarana está realizando a aquisição de sistema de Micro geração de energia elétrica através do FUNPAES, estamos utilizando como base Termo de Referência oferecido pela SEDU, o certame encontra-se marcado para o final deste mês conforme link (<https://www.itarana.es.gov.br/portal/licitacao/735>), entretanto uma empresa apresentou o seguinte questionamento: "Prezados, gostaria de solicitar um esclarecimento referente as normas solicitadas para os inversores: \_\_\_\_\_

Em relação aos itens: 7.2.16.2 – IEC/EN 72109-1; 7.2.16.3 – IEC/EN 72109-2; 7.2.16.6 – EN 71000-7-2; 7.2.16.7 – EN 71000-7-3; 7.2.16.8 – EN 71000-3-11; 7.2.16.9 – EN 71000-3-12. Não achei nenhum inversor que atenda as normas acima, citadas no edital. Acredito que nem existam essas normas. Os inversores que são comercializados no Brasil, atendem as normas abaixo: 7.2.16.2 - IEC/EN 62109-1; 7.2.16.3 - IEC/EN 62109-2; 7.2.16.6 - EN 61000-2-7; 7.2.16.7 - EN 61000-3-7; 7.2.16.8 - EN 61000-3-11; 7.2.16.9 - EN 61000-3-12. "

Desta forma, solicitamos ponderação a cerca do evidenciado, pois precisamos de conhecimento técnico

para sanar a dúvida.

Atenciosamente,

Lucas Pereira Dal Col  
Diretor Geral de Departamentos  
Tel.: (27) 3720-1508

...  
Enviado por UmblerMail

**Anexos:**

- image-jpeg.jpg