



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 007/2023 - MUNICIPIO DE ITARANA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
15/03/2023 15:16	PREZADO PREGOEIRO (A), COM RELAÇÃO AO QUE TANGE (No campo "MARCA", fica dispensado preenchimento ou, caso queira, colocar "MARCA PRÓPRIA".), SERÁ POSSÍVEL COLOCAR MARCA PRÓPRIA TAMBÉM NO CAMPO (MODELO)?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
16/03/2023 07:15	Os campos Marca e Modelo não são exigíveis, ficando a critério o preenchimento, podendo ser colocado "Marca Própria".		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
20/03/2023 14:36	Prezados, gostaria de solicitar um esclarecimento referente as normas solicitadas para os inversores: Em relação aos itens: 7.2.16.2 – IEC/EN 72109-1; 7.2.16.3 – IEC/EN 72109-2; 7.2.16.6 – EN 71000-7-2; 7.2.16.7 – EN 71000-7-3; 7.2.16.8 – EN 71000-3-11; 7.2.16.9 – EN 71000-3-12. Não achei nenhum inversor que atenda as normas acima, citadas no edital. Acredito que nem existam essas normas. Os inversores que são comercializados no Brasil, atendem as normas abaixo: 7.2.16.2 - IEC/EN 62109-1; 7.2.16.3 - IEC/EN 62109-2; 7.2.16.6 - EN 61000-2-7; 7.2.16.7 - EN 61000-3-7; 7.2.16.8 - EN 61000-3-11; 7.2.16.9 - EN 61000-3-12. Caso sejam apresentados os certificados que os inversores atendem essas normas acima, será válido? Fico no aguardo.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
22/03/2023 08:26	Bom dia! O pedido de esclarecimento foi encaminhado para a secretaria demandante, a qual encaminhou para área técnica da SEDU e, serão corrigidas as especificações. Iremos suspender a sessão do pregão para a devida retificação do edital. Anexo documentos da solicitação. Obrigado!	ESCLARECIMENTO 01.pdf	https://lanceletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/af935ba7027f4ea4b0c3329b10be5b34.pdf